



Broj: 01-126-12/17/R-137-39

Dana: 18.02.2020. godine

Na osnovu člana 207. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 137. redovnoj sjednici, održanoj 18.02.2020. godine, u Trebinju, donijela je

Z A K L J U Č A K **o ispravci rješenja**

1. U tački 1. dispozitiva Rješenja o izmjeni rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „BK2“ broj 01-126-9/17/R-135-14 od 7. februara 2020. godine, ispravljaju se greške u pisanju, i to:
 - podatak o vrsti mjerenja "poluindirektno" ispravlja se u "indirektno",
 - podatak o tipu brojila "MT880-T1A32R46543-E2-VS2L81811-M3KO3-M" ispravlja se u "MT880-T1A32R46S43-E2-V52L81B11-M3KO3-M",
 - precizira se podatak o prenosnom odnosu kod strujnih mjernih transformatora kao "10-20/5/5 A/A" i
 - preciziraju se podaci o tri naponska mjerna transformatora proizvođača Schneider electric tip: VRM3n/S2 kao "klase tačnosti 0,5, prenosnog odnosa 20/10/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/3 kV/kV/kV".
2. Bilješka o ispravci rješenja upisuje se u izvornik rješenja, a proizvodi pravno dejstvo od istog dana od koga proizvodi pravno dejstvo rješenje koje se ispravlja.

O b r a z l o ž e n j e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 135. redovnoj sjednici, održanoj 7. februara 2020. godine, donijela Rješenje o izmjeni rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „BK2“ broj 01-126-9/17/R-135-14.

Naknadno je utvrđeno da su pri izradi ovog rješenja i to u tački 1. dispozitiva, greškom u pisanju, netačno upisani podaci o vrsti i tipu brojila, te podaci o prenosnim odnosima strujnih i naponskih mjernih transformatora, pa je, na osnovu člana 207. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku, odlučeno kao u dispozitivu ovoga zaključka.

Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka:

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić