



Број: 01-41-4/20/P-140-72
Датум: 26.03.2020. године

На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. алинеја 10. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 7/19) и члана 67. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), поступајући по службеној дужности, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 140. редовној сједници, одржаној 26.03.2020. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука, да изврши реконструкцију електродистрибутивне мреже на трафоподручју СТС "Чејреци 3-Мотел" у Приједору и то у року од 6 мјесеци од дана пријема овога рјешења, те да до истека овог рока обавијести Регулаторну комисију о извршењу овога рјешења.
2. Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Образложење

Дана 13.02.2018. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је поднесак Ђура Бурсаћа из Приједора, у којем наводи да је су напонске прилике у његовом домаћинству у улици Душђка Брковића 83 у Приједору, ван прописаних стандарда и да су се услед тога више пута јављали кварови на кућанским апаратима. У вези са овим обраћао се надлежном инспекцијском органу, који је установио да постоје промјене у висини напона које се периодично јављају и изван су прописаних граница. Уз поднесак је приложио Обавјештење о обављеном инспекцијском прегледу број 24.070/311-143-36-6/19 од 04.10.2019. године.

По овом поднеску је поступљено као по пријави о кршењу прописа и услова дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, па је, у смислу одредбе члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. алинеја 10. Закона о електричној енергији, члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола и члана 67.

Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, актом број 01-41-2/20 од 06.02.2020. године, од Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука (у даљем тексту: дистрибутер) затражено изјашњење о наводима из поднеска и достављање расположиве документације. Дистрибутер је доставио изјашњење и расположиву документацију, те је доставио одређене податке о трафоподручју СТС "Чејреци 3-Мотел" гдје се налази домаћинство Бурсаћ Ђура. У изјашњењу је наведено да се нису могли доставити подаци о напонским приликама због квара на уређају за мјерење напона, али је ранијим мјерењима утврђено да на овом подручју напон није у прописаним границама. Презентовани су подаци о ранијим улагањима на овом трафоподручју, те да планирана реконструкција није извршена, због смањења финансијског оквира.

Након разматрања прикупљене документације, а имајући у виду околност да дистрибутер није својим планским актима утврдио рок за реконструкцију, односно није учинио извјесним извршење реконструкције дистрибутивне мреже на овом подручју, утврђено је да дистрибутер није поступио у складу са одредбом члана 39. Закона о електричној енергији и одредбом члана 9. став 1. тачка а. Општих услова за испоруку и сандијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19). Овим одредбама је експлицитно прописана одговорност дистрибутера за рад, управљање, одржавање и развој дистрибутивног система.

Неосновано и неоправдано се дистрибутер позива на околност смањења финансијског оквира за улагање у дистрибутивну мрежу из одређених кредитних аранжмана, из разлога што је за испуњење овако важних и законом утврђених обавеза и дужности, дистрибутер морао благовремено да планира радове и средства. За благовремено испуњење прописаних обавеза, односно за несметано функционисање дистрибутивне мреже и обављање дистрибутивне дјелатности, као дјелатности од општег економског интереса, дистрибутеру су, кроз посебне поступке, обезбијеђена финансијска средства.

Имајући у виду наведени чињенични и наведени правни основ, неопходно је било у овом случају наложити дистрибутеру да у року од 6 мјесеци од дана пријема овога рјешења изврши реконструкцију електродистрибутивне мреже на трафоподручју СТС "Чејреци 3-Мотел", те да до истека овог рока обавијести Регулаторну комисију о извршењу рјешења, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овога рјешења.

Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици, с обзиром на коначност и одредби члана 20. став 3. алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник

Владислав Владичић