



Broj: 01-43-8/20/R-141-86

Datum: 15.4.2020. godine

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. alineja 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19), člana 33. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva "MIB-KOMERC" d.o.o. Rogatica, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, u vezi sa tarifama po kojima se energija isporučuje, odnosno osporavanjem računa za utrošenu električnu energiju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 141. redovnoj sjednici, održanoj 15.4.2020. godine, u Trebinju, donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

1. ODBIJA SE zahtjev privrednog društva "MIB-KOMERC" d.o.o. Rogatica od 30.12.2019. godine, kojim se osporavaju računi za utrošenu električnu energiju za period od 1.6.2017. do 1.7.2019. godine, na mjernom mjestu naplatni broj 79930014, u objektu na adresi Rasadnik bb, u Rogatici, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Podneskom od 30.12.2019. godine, privredno društvo "MIB-KOMERC" d.o.o. Rogatica (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) pokrenuo je postupak rješavanja spora kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se energija isporučuje, odnosno osporavanjem računa za utrošenu električnu energiju. Podnosilac zahtjeva traži da mu se računi za utrošenu električnu energiju za period od 1.6.2017 do 1.7.2019. godine umanje za 37,5%, zbog pogrešnog obračuna utrošene električne energije u pogledu obračunske snage i vršnog opterećenja.

Regulatorna komisija je razmotrila ovaj zahtjev i isti, aktom broj 01-43-2/20 od 17.2.2020. godine, dostavila protivnoj strani, radi izjašnjenja o navodima iz podneska i dostavljanja raspoložive dokumentacije.

Protivna strana je, dana 12.3.2020. godine, dostavila Regulatornoj komisiji izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i raspoloživu dokumentaciju. U izjašnjenju je, između ostalog, navedeno da je podnosilac zahtjeva kao krajnji kupac registrovan u kategoriji potrošnje "ostala potrošnja na niskom naponu" - 1. tarifna grupa, sa naplatnim brojem 79930014, počev od 1.10.2009. godine. Kontrolom mjernog mjesta od 11.3.2013. godine izvršena je zamjena brojila broj 010179 sa brojiлом 006282, pri čemu je prenosni odnos strujnim mjernih transformatora (u daljem tekstu: SMT) iznosio 100/5. Izgradnjom novog distributivnog elektronergetskog objekta TS "Rasadnik 1", napajanje objekta krajnjeg kupca je vršeno preko ove trafostanice, a zbog značajnijeg povećanja vršne snage, sa 32 kW na 122 kW, zapisnikom o zamjeni obračunskog brojila/mjerne garniture od 16.12.2013. godine zamijenjeni su SMT 100/5 sa SMT 400/5. Kontrolom mjernog mjesta koja je izvršena 26.4.2017. godine, zamijenjena je mjerna garnitura "Enel" broj brojila 006280, sa novim brojiлом "Iskra" broj brojila 46866075, te je utvrđeno da su se na mjernoj garnituri nalazili SMT prenosnog odnosa 400/5. U energetske kartici podnosioca zahtjeva praćenjem potrošnje i kretanja vršne snage uočen je ponovo značajan rast vršne snage sa 122 kW na 390 kW. Kontrolom mjernog mjesta koja je izvršena 11.4.2019. godine, utvrđeno je da vrijeme i datum brojila nisu tačno podešeni, te je brojilo broj 46866075 zamijenjeno sa brojiлом 004476. Dan prije kontrole mjernog mjesta, tj. 10.4.2019. godine, zbog vremenskih neprilika, desio se prekid u isporuci električne energije na dalekovodu 10 kV preko kojeg se napaja objekat krajnjeg kupca. Skinuto brojilo broj 46866075 je podvrgnuto vanrednoj kontroli ispravnosti, o čemu je sačinjen zapisnik broj 06/01/19 od 19.4.2019. godine, kojim je konstatovano da brojilo ne zadovoljava propisane uslove zbog neusklađenog vremena i datuma, a da je registrovanje količine električne energije u klasi tačnosti. Protivna strana, na kraju izjašnjenja, navodi da je 24.6.2019. godine, zbog povećanog utroška električne energije, odnosno povećane vršne snage koja je iznosila preko 390 kW, izvršena zamjena SMT 400/5 sa SMT 600/5.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 140. redovnoj sjednici, održanoj 26.3.2020. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. U ostavljenom roku, stranke nisu dostavile komentare na zaključak i nacrt rješenja.

U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju koju su stranke priložile: zahtjev za rješavanje spora od 31.12.2019. godine, odgovor na prigovor protivne strane od 9.7.2019. godine, zahtjev za korekciju obračuna od 1.10.2019. godine, račune za električnu energiju, pregled potrošnje električne energije i ispostavljenih računa za period jun-oktobar 2018. i jun-oktobar 2019. godine, izjašnjenje protivne strane od 6.3.2020. godine, energetske karticu, finansijsku karticu, čitačke liste, rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti od 17.7.2009. godine, ugovor o priključenju od 17.7.2009. godine, ugovor o snabdijevanju od 17.7.2019. godine, zapisnik o izvršenom pregledu mjernog mjesta od 11.3.2013. godine, zapisnik o zamjeni obračunskog brojila od 16.12.2013. godine, zapisnik o izvršenom kontrolnom pregledu mjernog mjesta od 17.6.2016. godine, zapisnik o izvršenom pregledu mjernog mjesta od 26.4.2017. godine, zapisnik o zamjeni brojila i plombiranj u mjernog mjesta od 11.4.2019. godine, zapisnik o vanrednoj kontroli uređaja od

19.4.2019. godine i zapisnik o kontroli mjernog mjesta od 24.6.2019. i zapisnik o zamjeni brojila i plombiranju mjernog mjesta od 24.6.2019. godine.

Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:

- Podnosilac zahtjeva je registrovan, kao krajnji kupac električne energije, u kategoriji potrošnje "ostala potrošnja na niskom naponu" – 1. tarifna grupa, na mjernom mjestu naplatni broj 79930014, na adresi Rasadnik bb, Rogatica, a napajanje objekata krajnjeg kupca je vršeno sa NN mreže TS "Rasadnik" 400 kVA;
- Prema podacima iz čitačkih listi, mjerno mjesto se nalazi u NN ormaru TS "Rasadnik 1", redovno je očitavano, a prema podacima iz energetske i finansijske kartice, podnosiocu zahtjeva su redovno ispostavljeni računi za utrošenu električnu energiju;
- Protivna strana je, dana 17.7.2009. godine, donijela Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti broj E-84/06-09 za objekat krajnjeg kupca na niskom naponu, prema kojem odobrena vršna snaga za poslovni objekat - primarna prerada drveta iznosi 43 kW, a istog dana protivna strana je sa podnosiocem zahtjeva zaključila ugovor o priključenju broj E-84/06-09 i ugovor o snabdijevanju broj E-84/06-09;
- Izgradnjom novog elektonergetskog objekta (TS "Rasadnik 1" 250 kVA), napajanje objekata podnosioca kao jedinog krajnjeg kupca je vršeno preko ove trafostanice, a zbog značajnijeg povećanja vršne snage **na 122 kW**, dana 16.12.2013. godine, **SMT prenosnog odnosa 100/5 su zamijenjeni sa SMT prenosnog odnosa 400/5;**
- Zapisnikom o kontroli mjernog mjesta broj 2367 od 17.6.2016. godine, konstatovano je da nisu uočene nepravilnosti na mjernom mjestu podnosioca, te je utvrđeno da su se na mjernoj garnituri nalazili SMT prenosnog odnosa 400/5;
- Dana 17.4.2017. godine, brojilo broj 006282 "Enel", zamijenjeno je sa novim brojiлом broj 46866075 "Iskra", te je utvrđeno da su zatečeni SMT prenosnog odnosa 400/5, a u energetske kartici praćenjem potrošnje i kretanja vršne snage uočen značajan rast **na 390 kW;**
- Dana 10.4.2019. godine, zbog vremenskih neprilika, desio se prekid u isporuci električne energije na dalekovodu 10 kV preko kojeg se napaja TS "Rasadnik" 400 kVA;
- Kontrolom mjernog mjesta koja je izvršena 11.4.2019. godine, utvrđeno je da vrijeme i datum brojila nisu tačno podešeni, te je brojilo broj 46866075 zamijenjeno sa brojiлом 004476, o čemu je sačinjen Zapisnik o kontroli mjernog mjesta broj 2228 i Zapisnik o zamjeni brojila i plombiranju mjernog mjesta broj 71-3-007-14,
- Skinuto brojilo broj 46866075 je podvrgnuto vanrednoj kontroli, kojom je konstatovano da integrisani sat u brojiłu pokazuje grešku i u vremenu i u datumu, što nije uticalo da količinu registrovane električne energije, te da je brojčanik ostao blokiran na 2. tarifi;
- Zbog povećanog utroška električne energije, odnosno povećane vršne snage koja je iznosila **preko 390 kW**, protivno izdatoj elektroenergetskoj saglasnosti, izvršena je ponovo kontrola dana 24.6.2019. godine, te je sačinjen Zapisnik o kontroli

mjernog mjesta broj 2855, kojim je konstatovano da je izvršena zamjena **SMT 400/5 sa SMT 600/5**, kao i Zapisnik broj 71-3-007-27 o zamjeni NN ormara na TS "Rasadnik 1".

Na osnovu naprijed navedenih činjenica, protivna strana je na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva, počev od 2013. godine, u više navrata, zbog povećanog utroška električne energije, odnosno povećane vršne snage, koja nije odobrena elektroenergetskom saglasnosti, više puta vršila zamjenu SMT. S obzirom da je provjerom ispravnosti brojila broj 46866075 utvrđeno da je **registrovanje električne energije u klasi tačnosti**, to ne postoje razlozi da se na ovom mjernom mjestu izvrši korekcija obračuna zbog greške u mjerenju u smislu odredbe člana 79. Opštih uslova. Naime, korekcija obračuna zbog greške u mjerenju, se vrši samo kada se, u smislu odredbe člana 79. stav 2. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19), baždarenjem utvrdi da je mjerni uređaj imao grešku dva puta veću od klase tačnosti, ili zbog kvara izvjesno vrijeme nije mjerio električnu energiju i snagu, odnosno da je mjerenje bilo djelimično, isporučena električna energija i snaga, se utvrđuje proračunom ako je moguće, ili procjenom. Dakle, korekcija obračuna utrošene električne energije se može izvršiti na osnovu odredbe člana 79. Opštih uslova, **samo ukoliko postoje validni dokazi o neispravnosti mjernog uređaja**. S obzirom da u konkretnom slučaju nije utvrđena neispravnost mjernog uređaja broj 46866075, već se samo radilo o neusklađenosti vremena i datuma rada brojila u smislu rada uklopnog sata, protivna strana nije imala osnova da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije. Korekcija obračuna utrošene električne energije se, prema odredbi člana 79. stav 6. Opštih uslova, može vršiti i kada se utvrdi da usljed kvara na uklopnom satu brojilo nije ispravno registrovalo potrošnju prema dobu dana. U ovom slučaju, prilikom vanredne kontrole ispravnosti brojila od 19.04.2019. godine utvrđeno je da je brojčanik ostao blokiran na 2. tarifi. To znači da brojilo ne mjeri potrošnju električne energije u većem dnevnom tarifnom stavu. Međutim, protivna strana nije vršila korekciju obračuna utrošene električne energije po tom osnovu, jer je brojilo u prethodnom periodu registrovalo potrošnju električne energije i u većem dnevnom tarifnom stavu, što je vidljivo iz popunjenih čitačkih listi, a stanje na brojčanicima VT i MT brojila je utvrđeno i prilikom zamjene brojila 11.04.2019. godine, tako da je brojčanik za veći dnevni tarifni stav funkcionisao.

Odredbom člana 36. stav 6. Opštih uslova, propisano je da se priključna snaga za krajnje kupce kojima se obračunska snaga utvrđuje mjerenjem, utvrđuje na osnovu vršne snage koja se određuje prilikom izdavanja elektroenergetske saglasnosti, odnosno zaključenja ugovora o priključenju na osnovu karakteristika potrošnje trošila kupca i koja ne može biti manja od maksimalne jednovremene prosječne petnaestominutne snage koju će angažovati trošila kupca. Nadalje, stavom 7. istog člana je propisano, da ukoliko krajnji kupac, kojem se obračunska snaga utvrđuje mjerenjem, angažuje snagu veću od vršne snage odobrene elektroenergetskom saglasnošću, **dužan je, po opomeni distributera, svesti angažovanje snage u dozvoljne granice ili podnijeti zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske saglasnosti**. Imajući u vidu navedenu odredbu, kao i činjenicu da je podnosilac zahtjeva prekoračio vršnu snagu odobrenu rješenjem o elektroenergetskoj saglasnosti, protivna strana je propustila dužnje radnje prema podnosiocu zahtjeva. Naime, protivna strana, nakon donošenja Rješenja o elektroenergetskoj saglasnosti 17.7.2009. godine, prema kojem odobrena vršna snaga za poslovni objekat - primarna prerada drveta iznosi 43 kW, iako je uočila značajan rast potrošnje električne energije i povećanje jednovremene angažovane snage koja je u 2019. godinu iznosila preko 390 kW, nije opominjala podnosioca zahtjeva da angažovanu snagu svede u dozvoljene granice ili da

podnese zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske saglasnosti. S druge strane, ni podnosilac zahtjeva, usljed povećanja vršne snage, nije podnosio protivnoj strani zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske saglasnosti. Inače, odredbom člana 80. alineja 1. Zakona o električnoj energiji i odredbom člana 98. tačka ž) Opštih uslova, **kao jedan od razloga za obustavu isporuke električne energije**, propisano je da distributer obustavlja isporuku električne energije ako krajnji kupac, na opomenu distributera, ne snizi aktivnu i/ili reaktivnu snagu, odnosno količinu aktivne energije i i/ili količinu prekomjerno preuzete reaktivne energije na ugovorenu vrijednost u zahtijevanom roku. Ovo potvrđuje u kojoj su mjeri štetni navedeni propusti protivne strane u slučaju prekoračenja odobrene vršne snage, te ukazuje na dužnost primjene utvrđenih zakonskih ovlašćenja distributera.

Imajući u vidu naprijed navedeno činjenično stanje i navedeni pravni osnov, neosnovan je zahtjev podnosioca kojim traži da mu se računi za utrošenu električnu energiju za period od 1.6.2017 do 1.7.2019. godine, umanje za 37,5%. zbog pogrešnog obračuna utrošene električne energije u pogledu obračunske snage i vršnog opterećenja, kako je i odlučeno u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Kako se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i kako su troškovi postupka bili neznatni, te kako nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.

Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka:

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudom u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić