



Broj: 01-163-4/19/R-144-120

Datum: 26.05.2020. godine

Na osnovu odredbi člana 23. alineja 1., a u vezi sa članom 24. alineja 10. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 68. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/19) i člana 67. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), postupajući po službenoj dužnosti, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 144. redovnoj sjednici, održanoj 26.05.2020. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

1. **NALAŽE SE** privrednom društvu Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, da izvrši rekonstrukciju elektrodistributivne mreže na trafopodručju STS "Jutrogošta", Knežica, Opština Kozarska Dubica, sa koje se električnom energijom napaja objekat Dragana Šipke iz Knežice i to u roku od tri mjeseca od dana prijema ovog rješenja, te da do isteka ovog roka obavijesti Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske o izvršenju ovog rješenja.
2. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 02.03.2020. godine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je podnesak Šipka Dragana iz mjesta Knežice, Opština Kozarska Dubica, u kojem zahtjeva da se obezbijedi kvalitetno snabdijevanje električnom energijom njegovog objekta. Podnosilac zahtjeva je istakao da je Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: distributer), u više navrata isticao da će izvršiti rekonstrukciju elektrodistributivne mreže na području STS "Jutrogošta", ali da problem sa kvalitetom napajanja električnom energijom još uvijek nije riješen.

Podnosilac zahtjeva se Regulatornoj komisiji obraćao i ranije i to 29.01.2019. godine, nakon čega je Regulatorna komisija od distributera zatražila izjašnjenje, koje je on dostavio dana 14.03.2019. godine. U ovom izjašnjenju distributer je naveo da još uvijek nije završena rekonstrukcija dijela elektrodistributivne mreže preko koje se električnom energijom snabdijeva i objekat podnosioca zahtjeva, zbog čega postoji problem u vezi sa odstupanjem naponom na elektrodistributivnoj mreži. Distributer je ukazao da će u toku 2019. godine nastaviti radove na rekonstrukciji ovog dijela elektrodistributivne mreže, te

da će u istoj godini riješiti problem sa odstupanjem naponom na navedenom elektrodistributivnom području. Nakon pribavljanja izjašnjenja od strane distributera, Regulatorna komisija je, dana 28.03.2019. godine, podnosiocu zahtjeva dostavila akt broj 01-37-4/19, u kojem je krajnjem kupcu ukazano da je distributer u toku 2019. godine planirao rekonstrukciju elektrodistributivne mreže, te da će Regulatorna komisija pratiti realizaciju planova distributera na rješavanju pitanja u vezi sa odstupanjem napona na navedenom elektrodistributivnom području.

Po podnesku podnosioca Regulatorna komisija je postupila kao po prijavi o kršenju propisa i uslova dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, pa je, u smislu odredbe člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. alineja 10. Zakona o električnoj energiji, člana 68. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola i člana 67. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, aktom broj 01-163-2/20 od 18.03.2020. godine, od distributera zatraženo izjašnjenje o navodima iz podneska i realizaciji planiranih radova na rekonstrukciji elektrodistributivne mreže.

Distributer je, dana 11.05.2020. godine, dostavio izjašnjenje o zahtjevu podnosioca. U izjašnjenju distributera je ukazano na radove koji su do sada preduzeti prilikom rekonstrukcija elektrodistributivne mreže na području STS "Jutrogošta". Distributer je u izjašnjenju potvrdio da problem sa naponom još uvijek nije riješen, kao i da rekonstrukcija elektrodistributivne mreže nije završena u 2019. godini, jer nije usvojen plan investicija za 2019. godinu i jer su aktivnosti preusmjerene na rekonstrukciju područja sa lošijim stanjem niskonaponske mreže i većim brojem krajnjih kupaca. Takođe, navedeno je da će se u narednom periodu nastojati riješiti problem sa slabim naponom na ovom trafopodručju, ali nije naveden precizan rok do kada se ti radovi trebaju završiti.

Nakon što je razmotrena raspoloživa dokumentacije, a imajući u vidu okolnost da distributer još uvijek nije svojim planskim aktima utvrdio tačan rok za rekonstrukciju, čime nije učinio ni izvjesnim izvršenje rekonstrukcije distributivne mreže na ovom području, utvrđeno je da distributer nije postupio u skladu sa odredbom člana 39. i 40. Zakona o električnoj energiji i odredbom člana 9. stav 1. tačka a. Opštih uslova za isporuku i sanbdijevanje električnom energijom – u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19). Navedenim odredbama je jasno propisana odgovornost distributera za rad, upravljanje, održavanje i razvoj distributivnog sistema, odnosno odgovornost distributera da na ovom distributivnom području obezbijedi kvalitet napajanja električnom energijom u skladu sa tehničkim propisima i tehničkim standardima.

Distributer se neosnovano poziva na okolnosti redukovano broja radnika, potrebe za prioritetnom rekonstrukcijom drugih trafo područja, zato što je za ispunjenje ovako važnih i zakonom utvrđenih obaveza i dužnosti, distributer morao blagovremeno da planira radove i sredstva. Posebno treba uzeti u obzir, da problem sa kvalitetom napajanja na ovom elektrodistributivnom području postoji još od 2015. godine, što u svojim aktima potvrđuje i distributer, te da se podnosilac zahtjeva u više navrata bezuspješno obraćao distributeru zahtjevima za rješavanje problema u vezi sa kvalitetom napajanja električnom energijom. Takođe, distributer u svom izjašnjenju nije naveo precizan rok za rješavanje navedenog problema. Potrebno je ukazati i da su za blagovremeno ispunjenje propisanih obaveza, odnosno za nesmetano funkcionisanje distributivne mreže i obavljanje distributivne djelatnosti, kao djelatnosti od opšteg ekonomskog interesa, distributeru, kroz posebne postupke, obezbijedena finansijska sredstva. Zbog toga je odredbom člana 40. alineja 1. Zakona o električnoj energiji i propisana dužnost distributeru električne energije da obezbijedi i garantuje pouzdanost rada distributivne mreže i održavanje parametara kvaliteta električne energije.

Imajući u vidu navedeni činjenični i navedeni pravni osnov, neophodno je bilo u ovom slučaju naložiti distributeru da u roku od tri mjeseca od dana prijema ovoga rješenja izvrši rekonstrukciju elektrodistributivne mreže na trafopodručju STS "Jutrogošta", Opština Kozarska Dubica, sa koje se električnom energijom napaja objekat podnosioca zahtjeva, te da do isteka ovog roka obavijesti Regulatornu komisiju o izvršenju rješenja, kako je i odlučeno u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici, s obzirom na konačnost i odredbi člana 20. stav 3. alineja 3. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, s obzirom na objavljivanje.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić