



Broj: 01-467-13/16/P-176-174

Datum: 8. april 2021. godine

Na osnovu odredbe člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 24. stav (4) i 28. stav (2) Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 i 79/19), u postupku odobrenja prava na podsticaj prava na proizvodnje električne energije korišćenjem biogasa nastalog anaerobnom digestacijom stajnjaka, silaže i drugih biljnih ostataka u digestoru elektrane, kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Biogasna elektrana "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" za privredno Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG" Donji Žabar, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 176. redovnoj sjednici, održanoj 8. aprila 2021. godine, u Trebinju, donijela

## **R J E Š E N J E**

### **o izmjeni rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Biogasna elektrana "BUFFALO ENERGY GOLD - MG"**

1. **UTVRĐUJE SE** da Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG" Donji Žabar ima pravo na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Biogasna elektrana "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" za ukupnu neto proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 8.274.800 kWh od čega za:
  - a) obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za planiranu proizvodnju u iznosu od 8.177.980 kWh i
  - b) premiju za električnu energiju koju koristi za vlastite potrebe u planiranom iznosu od 96.820 kWh.
2. **UTVRĐUJE SE** da se obračun električne energije koju podnosilac zahtjeva utroši za vlastite potrebe i za koje ima pravo na premiju vrši na osnovu očitavanja na mjernom slogu poluindirektnom, dvosmjernom, sa karakteristikama mjernih uređaja kako je navedeno u Sertifikatu za proizvodno postrojenje, Deklaraciji o mjernom mjestu i kako je označeno na jednopolnoj šemi, a u periodu kada je proizvodno postrojenje u radu i kada je bruto količina proizvedene električne energije veća od količine električne energije koja je preuzeta iz elektrodistributivne mreže, pri čemu se mjerni slog sastoji od:

- mjernog uređaja za mjerenje i registraciju električne energije za prijem/predaju električne energije u elektroenergetsku mrežu, proizvođača Mikroelektronika, tipa: MET 410-E34P, serijskog broja 10365701, nazivnog napona 3x230/400 V, nazivne struje 0,05-5(6) A, pri čemu se aktivna električna energija mjeri sa klasom tačnosti 1, reaktivna električna energija sa klasom tačnosti 2 i aktivna snaga sa klasom tačnosti 1. Datum ugradnje mjernog uređaja je 28.10.2020. godine, datum važenja žiga je do 2031. godine, a konstanta brojila je 1;
  - strujnog mjernog transformatora prenosnog odnosa 1000/5 A/A, klase tačnosti 0,5, proizvođača FMT Zaječar, tip STEN 081, serijskog broja: 3230/13, 3259/13 i 3256/13 i
  - obračunska konstanta: 200.
3. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, postupajući po službenoj dužnosti, imajući u vidu da je došlo do izmjena na mjernim mjestima, kao i promjene odnosa planirane godišnje proizvodnje električne energije u Biogasnoj elektrani "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", koja se isporučuje u elektroenergetsku mrežu i koja se koristi za vlastite potrebe, pokrenula postupak izmjene rješenja Regulatorne komisije broj 01-467-8/16/R-24-269 od 9. septembra 2016. godine.

Navedenim rješenjem Regulatorne komisije broj 01-467-8/16/R-24-269 od 9. septembra 2016. godine, Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG" iz Donjeg Žabara je odobreno pravo na podsticaj proizvodnje električne energije u Biogasnoj elektrani "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" i to u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni i u vidu prava na premiju za električnu energiju utrošenu za vlastite potrebe. Instalirana snaga elektrane iznosi: nominalna snaga motora: 999 kW; nominalna snaga generatora: 1.335 kVA;  $\cos \varphi$  - 0,8; 1.068 kW, dok je planirana ukupna neto godišnja proizvodnja električne energije 8.274.800 kWh, od čega je 8.203.800 kWh predmet prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni a 71.000 kWh predmet prava na premiju.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG" je dostavilo izmijenjeni plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2020. godinu sa obrazloženjem da je tokom rada biogasne elektrane utvrđeno odstupanje od planiranih količina proizvedene električne energije, kao i promjena u potrošnji električne energije za vlastite potrebe, odnosno došlo je do povećanja potrošnje električne energije za vlastite potrebe, što je uzorkovano povremenim smanjenjem obima proizvodnje, planskim i neplanskim zastojsima i slično. Prema novom planu proizvodnje predviđena je manja ukupna proizvodnja u odnosu na iznos naveden u prethodno utvrđenom rješenju o pravu na podsticaj, te je navedeno da se realnim planiranjem postiže veća efikasnost ostvarenja ciljeva o udjelu energije iz obnovljivih izvora i funkcionisanje sistema podsticaja. Prema dostavljenom planu ukupna planirana godišnja proizvodnja Biogasne elektrane "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" iznosi 7.711.900 kWh, pri čemu bi se za vlasite potrebe koristilo 96.820 kWh.

Regulatorna komisija je u prethodnom periodu od Operatora sistema podsticaja dobila novu Potvrdu za energiju za Biogasnu elektranu "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", broj 04-1-55-140/20 od 29.05.2020. godine, kojom je izvršena normalizacija proizvodnje predmetne elektrane na način da je ukupna planirana proizvodnja smanjena sa 8.274.800 kWh na 6.970.900 kWh, pri čemu je količina električne energije koja se odnosi na potrošnju za vlastite potrebe ostala neporominjena i iznosi 71.000 kWh.

Odredbama člana 40. stav (1) Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se, u slučaju da je u periodu od tri godine, za pojedino proizvodno postrojenje, odstupanje prosječno ostvarene proizvodnje od planirane proizvodnje na osnovu koje je izdata potvrda za energiju veće od 20%, vrši korekcija planirane proizvodnje koja je predmet podsticanja. S obzirom na navedene odredbe Zakona, kao i činjenicu da, na osnovu podataka o ostvarenoj proizvodnji u prethodnom periodu dostavljenim od Operatora sistema podsticaja i Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG", nije došlo do osdtupanja planirane proizvodnje u iznosu većem od 20%, to se nisu stekli uslovi za korekciju, odnosno normalizaciju ukupne planirane proizvodnje električne energije u Biogasnoj elektrani "BUFFALO ENERGY GOLD - MG". Međutim, s obzirom da je došlo do promjene količine električne energije koja se odnosi na potrošnju za vlastite potrebe sa 71.000 kWh na 96.820 kWh, što predstavlja odstupanje više od 20% to su se stekli uslovi za korekciju, odnosno normalizaciju količina električne energije planirane za potrošnju za vlastite potrebe.

Imajući u vidu naprijed navedene činjenice, odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG", je pored izmijenjenog plana proizvodnje podnijelo i zahtjev za izdavanje novog sertifikata za proizvodno postrojenje Biogasna elektrana "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" uz koji je dostavljena propisana dokumentacija i obrazloženje da je izvršena izmjena mjernog uređaja kojim se vrši mjerenje i registracija električne energije utrošene kao potrošnja za vlastite potrebe, odnosno mjerenje i registracija električne energije utrošene u objektima privrednog društva Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG" Donji Žabar (koja nisu dio tehnološkog procesa biogasne elektrane) i izmjena mjernog mjesta za mjerenje veličina radi određivanja utroška primarne energije (biogas) u proizvodnom postrojenju – kontrolno mjerenje koje služi za mjerenje i registraciju protoka biogasa koji se utroši u pogonskom motoru. Regulatorna komisija je razmotrila navedeni zahtjev i, na 173. redovnoj sjednici, održanoj 23.03.2021. godine donijela rješenje o izdavanju sertifikata za Biogasnu elektranu "BUFFALO ENERGY GOLD - MG", kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, broj 01-437-10/20/R-173-146 kojim su utvrđena mjerna mjesta električne energije u proizvodnom postrojenju sa karakteristikama mjernih uređaja navedenim u deklaraciji o mjernim uređajima, broj 12658/2020 od 12. novembra 2020. godine i označenim na jednopolnoj šemi postrojenja.

Imajući u vidu činjenicu da je došlo do izmjene mjernih uređaja preko kojih se mjeri i registruje električna energija za koju je Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG" odobreno pravo na premiju, ovim rješenjem je izmijenjena tačka 9. Rješenja o utvrđivanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Biogasna elektrana "BUFFALO ENERGY GOLD - MG" broj 01-467-8/16/R-24-269 od 6. septembra 2016. godine, odnosno odlučeno je kao tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 3. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog Zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić

Dostavljeno:

- podnosilac zahtjeva,
- Operator sistema podsticaja – MH "ERS" MP a.d. Trebinje,
- Operator sistema – MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboje", a.d. Doboje,
- arhiva.