



Broj: 01-305-8/21/R-8-264

Datum: 15.07.2021. godine

Na osnovu odredbi člana 32 stav 2. alineja 3. i 33. stav 5. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/20), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Marije Dević iz Blatnice, opština Teslić, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboј" a.d. Doboј, u vezi sa obračunom utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 8. redovnoj sjednici, održanoј 15. jula 2021. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Marije Dević iz Blatnice, opština Teslić, od 27.04.2021. godine, kojim se osporava korekcija obračuna utrošene električne energije u iznosu od 1.035,24 KM, na mjernom mjestu naplatni broj: 15011476, Milan Polje, kao neosnovan, te je Marija Dević dužna platiti iznos od 1.035,24 KM privrednom društvu MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboј" a.d. Doboј.

O b r a z l o ž e n j e

Podneskom od 27.04.2021. godine, naslovljenim kao: "Prigovor", Marija Dević iz Blatnice, opština Teslić (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) pokrenula je postupak rješavanja spora kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboј" a.d. Doboј (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa obračunom utrošene električne energije. Podnosilac zahtjeva osporava dug, odnosno korekciju obračuna utrošene električne energije na mjernom mjestu naplatni broj 150114764 koje se nalazi u Milan Polju - Blatnica, opština Teslić u iznosu od 1.035,24 KM, iskazan na knjižnom zaduženju od 18.02.2021. godine, za koji smatra da je nerealan.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva, od protivne strane je, aktom broj 01-305-2/21 od 21.05.2021. godine, zatraženo izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i dostavljanje raspoložive dokumentacije, koja je u svom izjašnjenju, između ostalog, navela da je podnosilac zahtjeva registrovan kao krajnji kupac na mjernom mjestu naplatni broj 15011476 u kategoriji potrošnje "Domaćinstvo", 1. tarifna grupa, u Blatnici, opština Teslić. Zbog povećanih gubitaka na trafo području Milan Polje i zbog sumnje u ispravnost brojila, protivna strana navodi da je, dana 10.12.2020. godine, izvršila skidanje brojila na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva, radi provjere ispravnosti, te je

kontrolnim pregledom utvrđeno da je brojilo serijski broj 172775 neispravno. Protivna strana navodi da je, zbog utvrđene neispravnosti brojila, sačinila korekciju obračuna u iznosu od 1.035,24 KM, primjenom odredbi Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12, 81/19 i 63/21).

Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila sve prikupljene dokaze u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi pravilno i potpuno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza. S obzirom na to, Regulatorna komisija je, na 7. redovnoj sjednici, održanoj 24.06.2021. godine, u Trebinju, donijela zaključak da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i na istoj sjednici utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Ovi akti su dostavljeni strankama, kojima je ukazano da u roku od osam dana od dana prijema mogu dostaviti komentare u pismenoj formi na dostavljene akte. Takođe, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije je objavljeno i obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, u kojem je takođe ukazano na mogućnost podnošenja komentara. U ostavljenom roku, stranke nisu dostavile komentare na zaključak i nacrt rješenja.

U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju koju su stranke priložile: prigovor podnosioca od 27.04.2021. godine, izjašnjenje protivne strane od 07.06.2021. godine, karticu po datumu knjiženja – redovna potrošnja, čitačke liste, karticu kontrola potrošnje za potrošača, ugovor o priključenju, dekalraciju o priključku, nalog za rad od 10.12.2020. godine, zapisnik o kontroli mjernog mjesta od 10.12.2020. godine, izvještaj o kontrolisanju brojila od 17.12.2020. godine, obavještenje i obračun od 18.02.2021. godine.

Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:

- kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje "domaćinstvo", 1. tarifna grupa, na mjernom mjestu naplatni broj 15011476, Milan Polje – Blatnica, evidentiran je podnosilac zahtjeva;
- prema podacima iz energetske kartice, na ovom mjernom mjestu je redovno očitavana potrošnja električne energije, a prema podacima iz kartice potrošača redovno su ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju;
- zbog povećanih gubitaka električne energije na tafo području Milan Polje i zbog sumnje u ispravnost mjerenja, ovlašćeni radnici protivne strane su, na osnovu izdatog naloga za rad broj 517470 od 10.12.2020. godine, izvršili kontrolu mjernog mjesta i sačinili Zapisnik broj 001568 o kontroli mjernog mjesta sa direktnim mjerenjem potrošnje kojim je konstatovano da brojilo broj 172775 ne mjeri tačno električnu energiju, te je izvršeno skidanje ovog brojila i postavljanje brojila broj 10384805;
- protivna strana je, dana 17.12.2020. godine, izvršila kontrolni pregled brojila serijski broj 172775 u ovlašćenoj laboratoriji, kojim je konstatovala da je brojilo neispravno, jer brojčanik na brojilu ne registruje potrošnju;
- dana 18.12.2021. godine, protivna strana je izvršila korekciju obračuna utrošene električne energije za period od godinu dana od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, primjenjujući metod procjene, u iznosu od 1.035,24 KM;

- podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa po osnovu izvršene korekcije obračuna utrošene električne energije, a prema podacima iz kartice potrošača, podnosilac zahtjeva, sa stanjem na dan 30.04.2021. godine, duguje protivnoj strani iznos od 1.048,52 KM po osnovu utrošene električne energije;
- podnosiocu zahtjeva nije obustavljena isporuka električne energije.

Na osnovu zaključenog ugovora o priključenju, računa za utrošenu električnu energiju, finansijske i energetske kartice, te dostavljenih zapisnika i ostale priložene dokumentacije, utvrđeno je da je podnosilac zahtjeva evidentiran kao krajnji kupac kod protivne strane, na mjernom mjestu ED broj 15011476, u kategoriji potrošnje "domaćinstvo", 1. tarifna grupa. Uvidom u Nalog za rad, broj 517470 od 10.12.2020. godine i Zapisnik broj 001568 o kontroli mjernog mjesta sa direktnim mjerenjem potrošnje, utvrđeno je da brojilo broj 172775 ima valjan žig verifikacije do 2029. godine i da ovo brojilo ne mjeri tačno električnu energiju. Istog datuma je izvršeno skidanje ovog brojila i postavljanje brojila broj 10384805, nakon čega je u ovlašćenoj laboratoriji prilikom kontrolnog pregleda brojila utvrđena njegova neispravnost, jer brojčanik ne registruje potrošnju električne energije, a što je konstatovano u izvještaju protivne strane o kontrolisanju brojila broj 21091/1 od 17.12.2020. godine.

Na osnovu naprijed navedenih činjenica, protivna strana je imala osnova da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije na ovom mjernom mjestu, zbog utvrđene neispravnosti brojila broj 172775 od strane nadležne institucije. Naime, protivna strana je na osnovu Rješenja Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju broj 18/1.00/393-13-06/20 od 28.08.2020. godine, ovlašćena za obavljanje poslova verifikacije mjerila, tako da je nalaz ove laboratorije nakon obavljenog pregleda brojila, jedini relevantan dokaz o ispravnosti, odnosno neispravnosti brojila, kao i stanju na brojilu. Budući da je u konkretnom slučaju utvrđena neispravnost brojila broj 172775, zato što brojčanik na brojilu ne registruje potrošnju, protivna strana je pristupila sačinjavanju korekcije obračuna utrošene električne energije. Protivna strana je korekciju obračuna utrošene električne energije izvršila na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Opštih uslova, kojom je propisano da ukoliko se utvrdi da je mjerni uređaj imao grešku dva puta veću od klase tačnosti, ili **zbog kvara** izvjesno vrijeme nije mjerio električnu energiju i snagu, odnosno da je mjerenje bilo djelimično, isporučena električna energija i snaga, se utvrđuje proračunom ako je moguće, ili procjenom. Protivna strana je, u skladu sa odredbama člana 79. stav 3. i 7. Opštih uslova, izvršila korekciju obračuna utrošene električne energije u ukupnom iznosu od 1.035,24 KM koristeći **metod procjene** utrošene električne energije za period od godinu dana tj, od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, na način da je za procjenu uzet prosjek potrošnje iz prethodnog uporednog perioda 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, pri čemu je prosjek potrošnje za period primjene višeg sezonskog tarifnog stava iznosio 641 kWh, a za period primjene nižeg sezonskog tarifnog stava 722 kWh.

Prema podacima iz kartice krajnjeg kupca, podnosilac zahtjeva sa stanjem na dan 30.04.2021. godine duguje protivnoj strani iznos od 1.048,52 KM po osnovu utrošene električne energije, a u ovaj iznos je uračunat i iznos po osnovu izvršene korekcije obračuna utrošene električne energije. S obzirom na ovu činjenicu, na osnovu odredbe člana 104. stav 1. tačka 5. Zakona o električnoj energiji, kao i odredbe člana 97. stav 1. tačka i. Opštih uslova, protivna strana je ovlašćena da primijeni mjeru obustave isporuke električne energije na ovom mjernom mjestu.

Imajući u vidu naprijed navedeno utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca kojim osporava korekciju obračuna

utrošene električne energije u cjelosti neosnovan, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka:	Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik

Vladislav Vladičić