

**REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE**



**REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE**

Broj: 01-175-7/21/R-10-288

Datum: 19.08.2021. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), te člana 71. i 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva "DRAGIŠA KOMERC" d.o.o. Banja Luka protiv Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 10. redovnoj sjednici, održanoj 19.08.2021. godine, u Trebinju, donijela je

ZAKLJUČAK

Spor pokrenut zahtjevom privrednog društva "DRAGIŠA KOMERC" d.o.o. Banja Luka protiv Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije na mjernom mjestu ED broj 1140910, u objektu na adresi Save Mrkalja 9 u Banjoj Luci, rješavaće se u skraćenom postupku.

Obrazloženje

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 15.03.2021. godine i 14.04.2021. godine, zahtjev za rješavanje spora i dopunu zahtjeva privrednog društva "DRAGIŠA KOMERC" d.o.o. iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjev), protiv Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije. Zahtjevom se osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-110247-8623-14644 od 31.10.2020. godine u iznosu od 28.383,33 KM, na mjernom mjestu ED broj 1140910, u objektu na adresi Save Mrkalja 9 u Banjoj Luci.

Podnosilac zahtjeva, između ostalog, navodi da je po osnovu ugovora o kupoprodaji zaključenog dana 04.09.2014. godine postao vlasnik poslovnog prostora i registrovan kao krajnji kupac kod protivne strane. Takođe navodi da protivna strana nije izvršila kontrolu mjernog mjesta niti očitavanje mjernog uređaja radi utvrđivanja početnog stanja prilikom preregistracije podnosioca zahtjeva kao krajnjeg kupca i da su računi za utrošenu električnu energiju redovno ispostavljeni. Prema zapisniku o kontroli mjernog mjesta od 25.09.2020. godine zatečeni glavni osigurači nisu odgovarali važećoj elektroenergetskoj saglasnosti, pa je podnosilac zahtjeva upućen da pribavi novu elektroenergetsku saglasnost. Pored navedenog izvršena je i zamjena mjernog uređaja koji je proizveden 1978. godine, a kao godina isteka verifikacije u zapisniku o zamjeni brojila navedena je 2021. godina. Kako je u izvještaju o kontroli brojila od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod) konstatovano da skinuto brojilo ima tri plombe sa falsifikovanim žigovima i da ima grešku u mjerenju -29,8%, to je protivna

strana izvršila obračun neovlašćeno preuzete električne energije u iznosu od 28.383,33 KM. Zbog svega navedenog, a naročito zbog činjenice da ovlašćena lica protivne strane, u prethodnom periodu od šest godina, nisu uočila da žigovi na mjernom uređaju nisu vjerodostojni kao i zbog sumnje u rok važenja verifikacionog žiga, podnosilac traži od Regulatorne komisije da preispita opravdanost osnova za obračun neovlašćene potrošnje koji je enormno visok.

Regulatorna komisija je razmotrila ovaj zahtjev i isti, aktom broj 01-175-5/21 od 26.05.2021. godine, dostavila protivnoj strani, radi izjašnjenja o navodima iz zahtjeva i dostavljanja raspoložive dokumentacije. U izjašnjenju protivne strane, koje je primljeno u Regulatornoj komisiji dana 05.07.2021. godine, je obrazloženo da je, dana 25.09.2020. godine, na osnovu naloga za rad broj 1426307, izvršena kontrola mjernog mjesta ED broj 1140910, u objektu na adresi Save Mrkalja 9 u Banjoj Luci, kao i zamjena brojila Iskra T22CD broj 3401423. Ovo brojilo je upućeno u Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, Odjeljenje za verifikaciju Banja Luka. U Izvještaju ovoga zavoda broj 18/1.11-393-23-517/20 o pregledu brojila serijski broj 3401423/1978 utvrđeno je da brojilo ima tri plombe sa falsifikovanim žigovima Zavoda i da ima grešku -29,8%, te je, na osnovu nalaza i u skladu sa odredbama Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19) - u daljem tekstu: Opšti uslovi, sačinjen obračun o neovlašćenoj potrošnji na ovom mjernom mjestu. Podnosilac nije izmirio sporno dugovanje, ali protivna strana, kako je navela, neće vršiti obustavu isporuke električne energije na ovom mjernom mjestu do okončanja postupka pred Regulatornom komisijom. Uz izjašnjenje je, kao dokazna podloga, priložena dokumentacija kojom je raspolagala protivna strana.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se moglo pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, pa je, na osnovu odredbe 33. stav 5. Zakona o električnoj energiji i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, na 10. redovnoj sjednici, održanoj 19.08.2021. godine, u Trebinju, odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka, odnosno da se odluka o zahtjevu podnosioca donese u skraćenom postupku.

Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pisanoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić