



Broj: 01-690-13/21/R-42-231

Datum: 07.07.2022. godine

Na osnovu odredbi člana 29. stav 3. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 9. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/22) i člana 20., 27. i 31. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16, 112/17 i 85/21), odlučujući po zahtjevu podnosioca Mala hidroelektrana "OTOKE 1" Dule Piljić s.p. Šipovo, za izdavanje Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1", Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 42. redovnoj sjednici, održanoj 07.07.2022. godine, u Trebinju, donijela je

## **R J E Š E N J E**

### **o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije**

1. USVAJA SE zahtjev podnosioca Mala hidroelektrana "OTOKE 1" Dule Piljić s.p. Šipovo, jedinstveni identifikacioni broj 4512188840006, za izdavanje Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1", na lokaciji Popuže, Janjske Otoke broj 1, K.O. Grabovica, lista nepokretnosti 345, k.č. 46 i k.č. 47, opština Šipovo, koje koristi energiju vodotoka rijeke Janj kao obnovljivi izvor energije, sa sljedećim karakteristikama:
  - o instalisana snaga 32 kW;
  - o planirana godišnja proizvodnja električne energije: 147 MWh;
  - o mjerna mjesta električne energije u proizvodnom postrojenju, sa karakteristikama mjernih uređaja navedenim u deklaraciji o mjernim mjestima elektrane, označena su na jednopolnoj šemi postrojenja i služe za:
    - 1) mjerenje i registraciju proizvedene električne energije koja je isporučena u elektroenergetsku mrežu (neto proizvedena električna energija) i električne energije koja je preuzeta iz elektroenergetske mreže – mjerni uređaj Mikroelektronika a.d. Banja Luka tip: MET 410-E34N, serijski broj: 10301921,

- 2) mjerenje i registraciju proizvedene električne energije na stezaljkama generatora (bruto proizvedena električna energija) – mjerni uređaj Mikroelektronika a.d. Banja Luka, tip: MET 410-E34N, serijski broj: 10309508 i
  - 3) mjerenje i registraciju vlastite potrošnje električne energije proizvodnog postrojenja MHE "Otoke 1" – mjerni uređaj Enel, tip: DB 2, serijski broj: 155373;
    - početak rada postrojenja, odnosno datum izdavanja upotrebne dozvole je 25.08.2015. godine.
2. Sertifikat za proizvodno postrojenje iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja izdaje se na period važenja do 03.03.2031. godine.
  3. Sastavni dio ovog rješenja čini Sertifikat za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1" registarski broj 01-690-04-1/Spp-45-1/22.
  4. Korisnik Sertifikata se obavezuje da dostavi Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske svaku promjenu podataka i akata koji su priloženi uz zahtjev za izdavanje sertifikata i na osnovu kojih je doneseno ovo rješenje.
  5. Korisnik Sertifikata se obavezuje da Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske, najkasnije do 31. januara kalendarske godine, dostavlja Izjavu o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje u protekloj kalendarskoj godini na obrascu OB.04.25. propisanom Pravilnikom o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji.
  6. Korisnik Sertifikata se obavezuje da Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske izvještava u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju.
  7. Danom donošenja ovoga rješenja prestaje da važi Rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije broj 01-555-13/15/R-05-78 od 03.03.2016. godine, ali podnosilac zadržava sva prava koja su stečena na osnovu toga rješenja.
  8. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Preduzetnik Mala hidroelektrana "OTOKE 1" Dule Piljić s.p. Šipovo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) zahtjev za prenos od 15.12.2021. godine i zahtjev broj 1/21 od 15.12.2021. godine za izdavanje novog sertifikata za proizvodno

postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Otoke 1" (u daljem tekstu: zahtjev), lociranom u Popužama, Janjske Otoke broj 1, K.O. Grabovica, lista nepokretnosti 345, k.č. 46 i k.č. 47, opština Šipovo, sa dosadašnjeg korisnika sertifikata Mala hidroelektrana "Otoke 1" Slavko Piljić, s.p. Šipovo. Zahtjev je podnesen u skladu sa Pravilnikom o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji - u daljem tekstu: Pravilnik. Zahtjev za prenos i izdavanje sertifikata je podnesen sa pratećom dokumentacijom i dokazima, te zaveden na protokolu Regulatorne komisije pod brojem 01-384-1/21 dana 20.12.2021. godine. U pratećoj dokumentaciji dostavljeno je i Rješenje o nasljeđivanju, kojim je Dule Piljić sin Slavka zakonski nasljednik Male hidroelektrane "Otoke 1", sa 1/1 dijelom, sačinjeno u Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu od povjerenika suda notara Dragana Pekeza dana 08.11.2021. godine pod brojem notarskog predmeta UPP-586/2021.

Prilikom obrade ovog zahtjeva, utvrđeno je da zahtjev sadrži određene nedostatke, pa je, u skladu sa odredbom člana 16. Pravilnika, od podnosioca zahtjeva traženo da otkloni uočene nedostatke i dopuni zahtjev.

Ovlašćeni predstavnici Regulatorne komisije su, dana 16.05.2022. godine, izvršili obilazak i pregled ovog proizvodnog postrojenja i sačinili Zapisnik o izvršenom obilasku i pregledu proizvodnog postrojenja (u daljem tekstu: Zapisnik). Obilasku i pregledu proizvodnog postrojenja prisustvovali su, pored predstavnika Regulatorne komisije, predstavnici podnosioca zahtjeva i operatera sistema podsticaja MH "ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje i zajednički su, zapisnički, konstatovali podatke na neizmjenjenom mjernom mjestu (brojilu električne energije) za mjerenje i registraciju proizvedene električne energije koja je isporučena u elektroenergetsku mrežu (neto proizvedena električna energija) i električne energije koja je preuzeta iz elektroenergetske mreže, podatke na izmjenjenim mjernim mjestima (brojilima električne energije) za mjerenje i registraciju proizvedene električne energije na stezaljkama generatora (bruto proizvedena električna energija) i za mjerenje i registraciju vlastite potrošnje električne energije proizvodnog postrojenja MHE "Otoke 1" (prilikom obilaska i pregleda na ekranu brojila električne energije nije bilo prikaza registara mjerenja) koji nisu bili instalisani kada je donijeto Rješenja o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1" broj 01-555-13/15/R-05-78 od 03.03.2016. godine, podatke na turbini i izmjenjenom generatoru ugrađenom u proizvodnom postrojenju, kao i ostale podatke u postrojenju. Pored ovoga, Zapisnikom je konstatovano i da je na lokaciji proizvodnog postrojenja Mala hidroelektrana "Otoke 1" ugrađen još jedan agregat sa pripadajućim generatorom koji nije bio u pogonu niti je bio vezan napojnim kablom u generatorski ormar i pripadajućom turbinom koja nije bila u pogonu. Nakon toga i akta Regulatorne komisije od 09.06.2022. godine sa zahtjevom za dostavu dokumentacije, podnosilac zahtjeva je dostavio prateću dokumentaciju u vezi navedenog u Zapisniku u kojoj je između ostalog bio i zapisnik urađen 06.06.2022. godine od strane Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: operater sistema) kojim je evidentirano da je izmjenjeno mjerno mjesto (brojilo električne energije) za mjerenje i registraciju vlastite potrošnje električne energije proizvodnog postrojenja MHE "Otoke 1" koje je evidentirano u Zapisniku zbog toga jer ekran brojila ne radi.

Nakon što je podnosilac zahtjeva dopunio zahtjev i dostavio dokumentaciju u vezi mjernog mjesta (brojila električne energije) za mjerenje i registraciju vlastite potrošnje električne energije proizvodnog postrojenja MHE "Otoke 1", Regulatorna komisija je, na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika, aktom od 30.06.2022. godine obavijestila

podnosioca o kompletnosti zahtjeva i istog dana objavila obavještenje za javnost na svojoj internet stranici. U obavještenju za javnost je objavljen i sažetak zahtjeva za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje, ukazano je na koji način i u kom roku se mogu dostaviti komentari na ovaj zahtjev, te su date i informacije koje se odnose na sticanje statusa umješača u ovom postupku. Do isteka roka ostavljenog u obavještenju za javnost, odnosno do 06.07.2022. godine, Regulatornoj komisiji nisu dostavljeni komentari na zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje, niti zahtjevi za sticanje statusa umješača.

S obzirom da u ovom postupku nije bilo zahtjeva za sticanje statusa umješača, da nije bilo spornih pitanja u vezi sa prenosom i izdavanjem sertifikata za proizvodno postrojenje, te da su u postupku dostavljeni dokazi kojima se potvrđuju navodi iz zahtjeva podnosioca, a u smislu odredbe člana 19. Pravilnika, u ovom postupku nije održana javna rasprava.

Na 42. redovnoj sjednici održanoj 07.07.2022. godine Regulatorna komisija je razmotrila zahtjev za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1". Uvidom u priloženu dokumentaciju uz zahtjev za prenos i izdavanje sertifikata, a posebno u rješenja o registraciji, rješenje o nasljeđivanju, Rješenje o vodnoj dozvoli broj Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina 01/4-4-2993-1/22 od 02.06.2022. godine, tehnološku i Jednopolnu šemu Male hidroelektrane "Otoke 1" sa mjernim mjestom od 05.07.2022. godine, Deklaraciju o mjernim mjestima elektrane broj operatera sistema 609-04/18 od 05.07.2022. godine i ostale akte oko priključenja proizvodnog postrojenja na elektroenergetsku mrežu, ekološku dozvolu i Potvrdu o upisu u Registar projekata broj Ministarstva energetike i rudarstva 05.05/360-4-1/22 od 25.01.2022. godine i Registarski list od 25.01.2022. godine, Izjavu od 31.01.2022. godine, kojom je podnosilac zahtjeva izjavio da se nisu mijenjali drugi dokumenti, kao i u Zapisnik, utvrđeno je da su se ispunili uslovi za usvajanje zahtjeva podnosioca, odnosno utvrđeno je da ovo postrojenje koristi energiju vodotoka rijeke Janj za proizvodnju električne energije na ekonomski primjeren način uz zaštitu životne sredine i da je u postrojenju obezbijeđeno mjerenje elektroenergetskih veličina, pa je, na osnovu odredbe člana 20., 27. i 31. Pravilnika, odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovoga rješenja.

Rješenjem o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije broj 01-555-13/15/R-05-78 od 03.03.2016. godine utvrđen je period važenja od 15 godina, počev od 03.03.2016. godine, tako da ovaj period ističe 03.03.2031. godine. S obzirom da se izdati sertifikat stavlja van snage ovim rješenjem, u tački 2. dispozitiva ovoga rješenja je odlučeno da ovaj sertifikat važi do 03.03.2031. godine.

Na osnovu odredbe člana 20. Pravilnika tačkom 3. dispozitiva ovog rješenja odlučeno je da je sastavni dio ovog rješenja Sertifikat za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1" registarski broj 01-690-04-1/Spp-45-1/22.

Na osnovu odredbe člana 35. stav 6. Pravilnika utvrđena je obaveza korisniku Sertifikata da dostavi Regulatornoj komisiji svaku promjenu podataka i akata koji su priloženi uz zahtjev za izdavanje sertifikata i na osnovu kojih je doneseno ovo rješenje, pa je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.

Obaveza korisnika Sertifikata da Regulatornoj komisiji dostavlja izjavu o ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata za svaku kalendarsku godinu proizilazi iz odredbi člana 35. stav 7. Pravilnika, te je odlučeno kao u tački 5. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 6. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbama Pravilnika o izvještavanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/12) kojima su definisane obaveze korisnika Sertifikata da izvještava Regulatornu komisiju. Članom 5. stav 5. Pravilnika o izvještavanju definisano je dostavljanje, Regulatornoj komisiji, dokumentacije iz stava 1. tačka a), v), g), d) i e) ovog člana, članovima 6. i 7. je propisano dostavljanje, ako je primjenjivo, definisanih i navedenih izvještaja o značajnim događajima i dodatnih izvještaja, članom 10. je propisano dostavljanje redovnih mjesečnih i godišnjih izvještaja na propisanim obrascima, a članovima 23. i 24. su definisani rokovi i način dostavljanja izvještaja.

Imajući u vidu da je ovo rješenje obuhvatilo sve izmjene u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Otoke 1" koje su u međuvremenu nastale, te da je ovim rješenjem obezbjeđen kontinuitet važenja ranije izdatog sertifikata od 03.03.2016. godine u pogledu perioda važenja i drugih prava i obaveza podnosioca zahtjeva, tačkom 7. dispozitiva ovoga rješenja je odlučeno da danom donošenja ovoga rješenja prestaje da važi Rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Otoke 1" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije broj 01-555-13/15/R-05-78 od 03.03.2016. godine. Međutim, ovom tačkom dispozitiva je utvrđeno da korisnik sertifikata zadržava i sva prava koja su stečena na osnovu toga rješenja, kao što su prava ostvarena u sistemu podsticaja.

Tačka 8. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici, s obzirom na konačnost i odredbi člana 24. Pravilnika, s obzirom na objavljivanje, osim objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", budući da po posebnom zakonu ovo rješenje ne podliježe obavezi objavljivanja u ovom glasilu.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

**Pouka o pravnom lijeku:** Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:

Predsjednik

- podnosiocu zahtjeva;
- internet stranica;
- oglasna tabla;
- a/a.

Vladislav Vladičić